

# Port typ S66 och S67

Innehavare/Utfärdat för

## Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se) , Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produktbeskrivning

Port typ S66 och S67, enkel- alternativt dubbelflyglig slagport av stål med isolering av stenull, med/utan glasurtag, max. storlek dubbelflyglig B×H 4200×4200 mm respektive enkelflyglig B×H 2100×4200 mm, E60/A 60.

Max. glasfalsmått, fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande port i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S66, S67

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav*	5:534

\* En dörr med brandteknisk klass A 60 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 21, 31, 34-39 och 51, DALOC MK 3151 daterad 1901.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 2374/75 | 2019-02-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16/20



8P09104




Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Daloc AB, Mellerud

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Mellerud
Produktens typbeteckning	S66 alt. S67
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	2374/75
Egenskaper	t.ex. A 60
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

### Bedömningsunderlag

Rapporter nr 88R10044A, 89R10099A, 94R12518, 98R13061, 99R13269, P104261, P106400, P401663, P502556 och 3P06712 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapport nr R0184 från Efectis.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S66/S67", daterad 2018-11-12.

### Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Porten kan utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej portar som vetter mot trapphus.

För ytterdörrar/-portar förutsätts innehavaren kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-02-27, med projektnummer 4P01315.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-02-03.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson