

Port typ S88 – A 60

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se , Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Port typ S88, enkel- respektive dubbelflyglig skjutport av stål isolerad med kalciumsilikatskivor, max. B×H 6000×4000 mm, E 60/A 60.

Port typ S88, enkelflyglig skjutport av stål isolerad med kalciumsilikatskivor, max. B×H 6000×4000 mm, med infälld gångdörr enligt TG 2874/83 eller 2374/75, E 60/A 60.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande port i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S88

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 60	5:231
Brandteknisk klass A 60	5:2311, andra stycket
Porten får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 60	5:534

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Daloc MK 88, daterad 0705

Kompletterande monteringsanvisning Daloc MK 88 ALT, daterad 0704

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0162/03 | 2018-05-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162/03



8P02641



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Mellerud

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad port och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Mellerud
Produktens typbeteckning	S88
Löpande tillverkningsnummer/-datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0162/03
Egenskaper	E 60, A 60
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter P103637 och P203581 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för port typ S88" daterad 2018-05-07.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje port som levereras.

Innehavaren ska kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 13241-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-04-05.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-05-06.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson