

2007-05-14

Projekt nr: T100604-03

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1561/96

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Obrännbara dörrar i A-klass

SÄKERHETSDÖRR TYP S93

Innehavare	Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda, tel: 0506-190 00, fax: 0506-191 19, hemsida: www.daloc.se , e-post: daloc@daloc.se , org. nr: 556239-8239.
Produkt	SÄKERHETSDÖRR TYP S93, enkel- eller pardörr av stål med isolering av stenull, max storlek B×H 1300×2300 alt. 1200×2500 mm resp. B×H 2300×2300 alt. 2200×2500 mm, A 60.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande dörr i byggnader.
Handelsnamn	Daloc S93
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>).
	Brandteknisk klass 5:6214
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för karmar typ 21, 31 och 34-39, DALOC MK 2131 daterad 0311.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2002-03-27 med dnr 210-96-0754 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Daloc AB, Töreboda

2007-05-14

Tg-bevis nr 1561/96

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	Daloc AB, Töreboda
Boverkets inregistrerade varumärke	†
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422
Produktens typbeteckning	S93
Typgodkännandebevisets nummer	1561/96
Brandteknisk klass	A 60
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum
Besiktningsorgan	SP

Bedömnings- Rapport nr 88R10032 A, 89R10099 A, 91R12089, 91R12158, 94R12518,
underlag 97R12912 samt 98R13061 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt ”Ritningsförteckning för Säkerhetsdörr typ S93” daterad 2007-05-14.

Kommentarer Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Dörren kan utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max 18 mm. Dörrar som vetter mot trapphus får dock inte förses med öppen springa i underkant.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-04-05 och projektnummer T100604-02.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2012-05-14.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Annika Hermodsson