

# Dörr typ S30, Y30, S32 och Y32

Innehavare/Utfärdat för

## Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: [daloc@daloc.se](mailto:daloc@daloc.se) , Hemsida: [www.daloc.se](http://www.daloc.se)

### Produktbeskrivning

Dörr typ S30/32, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan glasurtag, EI 15/EI 30/E 60/E 120/A 30/A 60/A 120\*, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>\*.

Dörr typ Y30/Y32, enkel-/pardörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan glasurtag, EI 15/EI 30/E 60/E 120/A 30/A 60/A 120\*, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>\*.

Max. glasfalsmått fyrkantigt glasurtag 740×660 mm, runt glasurtag Ø 500 mm.

### Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät dörr i byggnader.

### Handelsnamn

Daloc S30, Y30, S32, Y32

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 15, EI 30, E 60, E 120*	5:231
Brandteknisk klass A 30, A 60, A 120*	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass S <sub>a</sub> , S <sub>200</sub> * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

\* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr S30, Y30, S32 och Y32, daterad 2019-01-25.

\*\* En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30, en dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60 och en dörr med klass A 120 får användas där kravet är EI 120.

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 1510

Monteringsanvisning tätningslist, DALOC MK TÄTN.LIST daterad 1702

Typgodkännande 5766/88 | 2019-01-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16:20



8P09076



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Daloc AB  
Töreboda  
S30, Y30, S32 alt. Y32  
nr/datum  
5766/88  
t.ex. EI 30, S<sub>200</sub>  
†  
1002  
RISE

### Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 89R10099A, 91R12089, 94R12518, 96R12825, 96R12831, 97R12912, 98R13061, 99R13269, P206085A, P301448A, P401663, P502556, P504526, P800158A, P903259, PX18486, 3P06712, 4P01694, 6P05771, 6P05771-1rev. 2, 6P07129 och 6P09869 rev. 1 samt utlåtande P705019 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapport nr PG12239a från Dansk brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) och rapport nr R0184 från Efectis.  
Rapporter brandgastäthet nr P603466 A och B, 3P02204-1, 3P05043-3 samt utlåtande P805945 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Produktinformation för dörr typ S30, Y30, S32 och Y32, daterad 2019-01-25.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S30/S32/Y30/Y32", daterad 2019-01-22.

### Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

När dörren stämplas för enbart brand och/eller brandgastäthet klass S<sub>a</sub> kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm. Gäller ej dörrar som vetter mot trapphus.

För dörr Y30 och Y32 förutsätts innehavaren kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-09-08, med projektnummer 7P05499.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2024-01-24.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson