

Dörr typ Daloc T21/Orresta O21

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ T21/O21, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasruta, max. storlek B×H 1300/2100×2100 mm, EI 30, Sa.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T21/Orresta O21

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Brandgastäthet klass Sa* enligt SS-EN 13501-2	5:231

* Dörr i klass Sa uppfyller även klass Sa₃ som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1903
Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1903
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda

Orresta Dörr AB, Västerås

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc Trädörrar AB/Orresta Dörr AB
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Töreboda/Västerås
Produktens typbeteckning	T21/O21
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	4905/84
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr. 95R12681, P009484B, P105625, P106009, P400651A, P400651B, P604041, P601220, P704006A, P804525 och PX111114 från RISE (SP).

Rapporter brandgastäthet nr. P604286, P700597 och P700598 samt utlåtande P703673B från RISE (SP).

Produktinformation för dörr typ T21/O21 daterad 2018-12-17.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T21/O21" daterad 2024-03-19.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-12-17.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-05-19.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric