

# Dörr typ Daloc T24/Orresta O24

Innehavare/Utfärdat för

**Daloc AB**

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

## Produktbeskrivning

Dörr typ T24/O24, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasruta, max. storlek B×H 1300/2100×2100 mm, E 30/EI 30\*, S<sub>a</sub>/S<sub>200</sub>\*.

Dörren tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutförande\*. Dörren kan kompletteras med tillbehör som dörrkik, dörrstängare m m.

## Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

## Handelsnamn

Daloc T24/Orresta O24

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass E 30/EI 30*	5:231
Brandgastäthet klass S <sub>a</sub> **,*/S <sub>200</sub> * enligt SS-EN 13501-2	5:231

\* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr typ T24/O24.


\*\* Dörr i klass S<sub>a</sub> uppfyller även klass S<sub>a3</sub> som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 1710  
Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1710  
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 1411

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE



Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda  
Orresta Dörr AB, Västerås

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	t.ex Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	t.ex. T24
Löpande tillverkningsnummer	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0151/01
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 96R12831, 98R13084A, 98R13151, P009484A, P101474A, P106009, P302288A, P400651A och B, P604041, P804525 och PX11114 samt utlåtande P705019 från RISE (SP).  
Klassifikationsrapport brandgastäthet nr 5P01018-2rev1 från RISE (SP).

Produktinformation för dörr typ T24/O24, daterad 2024-02-21.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T24/O24" daterad 2024-01-26.

## Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-02-04.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-03-04.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric