

Dörr typ Daloc T60/Orresta O60

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ T60 och O60, enkel-/pardörr av trä, max. storlek B×H 1100/2100×2100 mm, EI 60, S_a/S₂₀₀. Dörren kan utrustas med elektroniskt lås betecknat VingCard Essence Online och VingCard Signature. Dörren tillverkas med varierande kant- och tröskelutföranden.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T60/Orresta O60

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60	5:231
Brandgastäthet klass S _a */S ₂₀₀ enligt SS-EN 13501-2	5:231

* Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm DALOC TRÄ, daterad 2304
Monteringsanvisning för trädörrar med trækarm ORRESTA DÖRR, daterad 1903
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 2106

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisningar daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Töreboda, Sverige
Orresta Dörr AB, Västerås, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Daloc Trädörrar AB, Töreboda alt. Orresta Dörr AB, Västerås
Produktens typbeteckning	T60/O60
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0253/01
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 97R12980, P100019A, P102815A, P601220, P705019, PX22019-2 och 6P04427 från RISE (SP) samt rapport nr PGA10336a och utlåtande nr PHA10453 från DBI.
Rapporter brandgastäthet nr P604286, P700597, P700598, P704628 och 6P08236-1 samt utlåtande nr P705659 från RISE (SP).

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr typ T60/O60" daterad 2024-03-18.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-08-07.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric